

EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER A FŰTŐTESTEK TELJESÍTMÉNYÉNEK A HELYISÉGEK TERÜLETÉHEZ, VAGY KÖBTÉRFOGATÁHOZ TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSÁHOZ

A. a nagyon jól hőszigetelt, (legalább 10 cm-es hungarocellel, jó nyílászárókkal)

ÉSZREVÉTELEK:

helyiség lakott	fűrdőszoba	helyiség gazdasági (garázs pince)
m2 x 85W	m2 x 106 W	m2 x 50 W
m3 x 31 W	m3 x 39 W	m3 x 19 W

Az értékek a lakott 210C os lakóhelyiségek a fűrdőszobához hozzászámolunk 25%-ot

Fűtött műszaki helyiségeknél: garázs, pince előszoba stb.

B. a jól hőszigetlet épületeknél (min 6 cm. hungarocell) j jó nyílászárók

helyiség lakott	fűrdőszoba	helyiség gazdasági (garázs pince)
m2 x 120 W	m2 x 150 W	m2 x 72 W
m3 x 43 W	m3 x 54 W	m3 x 26 W

Leszámítva kb.: 40% a 160C -eléréséhez

C. gyengén, közepesen szigetelt épületek

helyiség mieszkalne	fűrdőszoba	helyiség gazdasági (garázs pince)
m2 x 160 W	m2 x 200 W	M2 x 96 W
m3 x 55 W	m3 x 69 W	M3 x 33 W

A fűtőtestek átvételi paraméterei a betáp forrástól függően C-fokban előremenő/visszatérő

kondenzációs kazánnál 55/45/20
gázkazánnál 70/55/20
széntüzellésű kazánnál 75/65/20